

Spis. zn.: ŽP - 01/4694/2019/Spa

Jičín, dne 25.6.2019

Č.j.: MuJc/2019/17196/ZP/Spa



MUJCX00WMOV5

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Jakub Špaček - referent odboru životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 18.2.2019 podali Zlatuše Krejčíková, Luboš Krejčík žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu:

Trubní (vrtaná) studna - hl. 54 m, PVC DN 125 mm, včetně vodovodu dl. 27 m, přívodu el. energie dl. 4,2 m a udělení výjimky z odstupové vzdálenosti pro nemovitost Tuř, Hubálov č.p. 29

(dále jen "stavba") **na pozemku st. p. 97 v katastrálním území Hubálov, dále o povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemních vod z této studny a o povolení výjimky z ustanovení § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby vrtané studny vzhledem ke stávající veřejně přístupné komunikaci na pozemku parc. č. 882/1 v k.ú. Tuř.**

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Tuř
Identifikátor katastrálního území	771775
Název katastrálního území	Hubálov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 97
Hydrogeologický rajon	4360 – Labská křída
Útvar podzemních vod	43600 – Labská křída

Stavební objekty:

Stavba hlavní

Typ objektu	vrtaná studna
Počet odběrných objektů	1
Hloubka objektu	54,0 m
Vystrojení vrtu	PVC Ø 125 mm
Vrtaný průměr	190 mm

<u>Vodovod</u>	PE 100 32x4,4 PN 12,5 délky 27,0 m , včetně signálního vodiče
<u>Objekt nad vrtem</u>	obslužná šachta plastová o vnitřním průměru 1000 mm, uložená na betonové základové desce, okolí studny bude upraveno dlažbou na cementové maltě
Stavba vedlejší <u>Elektro přípojka</u>	
Druh	kabelové vedení nn pro čerpadlo a tlakovou sondu CYKY 3x1,5 se samostatným jištěním 4,2 m
Celková délka	

Údaje o předmětu rozhodnutí:

- Odběr podzemních vod pro zásobování nemovitosti Tuř, Hubálov č.p. 29 vodou. Odběr bude v množství **max. 0,2 l/s, max. 18,2 m³/měs a celk. 215 m³/rok při snížení hladiny max. 21 m pod terén s dobou platnosti na 20 let.**

Vodoprávní úřad Městského úřadu v Jičíně, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „vodní zákon“) oznamuje v souladu s § 94m odst. 1 potažmo § 87 odst. 2 stavebního zákona konání veřejného ústního jednání dne

29.7.2019 v 9:00 h

v zasedací místnosti odboru životního prostředí (3. patro, 17. listopadu č. 16, Jičín).

Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky nahlédnout v kanceláři vodoprávního úřadu Jičín v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 h, v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání na úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Tuř, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 26.6.2019

Sejmuto:

Obdrží:

Obecní úřad Tuř, IDDS: 2yfj2wd